


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д. 42а  
телефон 68-09-77, факс 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности: 646160  
Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, 7  
телефон 38175-21780,  
ОКПО 76339014, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП 5503088339/551931001  
Email: lubin@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Любинском районе»

 Криворотко Е.А.  
28.03.2024

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 28.03.2024

№ 931



1. Проба, образец: Вода колодезная
2. Место отбора: общественный колодец, Омская область, Шербакульский район, д. Елизаветино
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Максимовского сельского поселения, Шербакульский р-н Максимовка с ул. Ленина дом 2
4. Дата и время отбора проб: 29.02.2024 11:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 29.02.2024 13:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 29.02.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.03.2024 14:24:43
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление № 1649ЛБ от 15.02.2024
10. Акт отбора проб: от 29.02.2024 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

|   |                                                     |                            |                    |  |  |                           |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Escherichia coli (E.coli)                           | ГОСТ 34786-2021<br>п.9.2   | 20 КОЕ в<br>100см3 |  |  | отсутствие КОЕ<br>100см3  |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | ГОСТ 34786-2021<br>п.9.1.4 | 20 КОЕ в<br>100см3 |  |  | отсутствие КОЕ<br>100см3  |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | ГОСТ 34786-2021<br>п.7.1.4 | 7 КОЕ в 1см3       |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см3 |
| 4 | Привкус                                             | ГОСТ Р<br>57164-2016       | 3 балл             |  |  | не более 3 балл           |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер-лаборант Кузнецова Н.В., Химик-эксперт  
Криворотько Е.

ФИО и подпись оформившего протокол



Иванова Т.А

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511536, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,

г. Омск, ул. 27 Северная, д. 42а

телефон 68-09-77, факс 68-09-77

адрес места осуществления деятельности: 646160

Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, 7

телефон 38175-21780,

ОКПО 76339014, ОГРН 1055504023651

ИНН/КПП 5503088339/551931001

Email: lubin@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Любинском районе»

Криворотько Е.А.  
28.03.2024

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 28.03.2024

№ 932

1. Проба, образец: Вода колодезная
2. Место отбора: общественный колодец, Омская область, Шербакульский район, д. Елизаветино
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Максимовского сельского поселения, Шербакульский р-н Максимовка с ул. Ленина дом 2
4. Дата и время отбора проб: 29.02.2024 11:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 29.02.2024 13:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 29.02.2024
7. Дата окончания испытаний: 21.03.2024 16:20:03
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление № 1649ЛБ от 15.02.2024
10. Акт отбора проб: от 29.02.2024 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2244

Страница 1 из 2



|    |                                              |                        |                    |                 |  |                      |
|----|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1  | Запах при 20 градусах                        | ГОСТ Р 57164 п.5.8.1   | 1 балл             |                 |  | не более 2 балл      |
| 2  | Мутность                                     | ГОСТ Р 57164 п.6; п.7  | менее 0,58 мг/дм3  |                 |  | не более 1,5 мг/дм3  |
| 3  | Цветность                                    | ГОСТ 31868             | 10 град            | +/-3 град       |  | не более 20 град     |
| 4  | Массовая концентрация железа                 | ГОСТ 4011 п.2          | 0,11 мг/дм3        | +/-0,03 мг/дм3  |  | не более 0,3 мг/дм3  |
| 5  | Содержание остаток                           | ГОСТ 18164             | 1150 мг/дм3        | +/-115 мг/дм3   |  | не более 1000 мг/дм3 |
| 6  | Содержание аммоний-ионы                      | ГОСТ 31940 п.6         | более 50 мг/дм3    |                 |  | не более 500 мг/дм3  |
| 7  | Хлориды                                      | ГОСТ 4245 п.2          | 340 мг/дм3         | +/-34 мг/дм3    |  | не более 350 мг/дм3  |
| 8  | Карбонатная концентрация ионов(натрат-ионов) | ГОСТ 33045 п.9         | менее 0,1 мг/дм3   |                 |  | не более 45 мг/дм3   |
| 9  | Щелочность                                   | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 | 8,1 ед. рН         | +/-0,20 ед. рН  |  | 6- 9 ед. рН          |
| 10 | Жесткость (суммарно)                         | ГОСТ 33045 п.5         | менее 0,1 мг/дм3   |                 |  | не более 1,5 мг/дм3  |
| 11 | Щелочность карбонатная                       | ПНД Ф14.1:2:4.154-99   | 4,46 мгО/дм3       | +/-0,98 мгО/дм3 |  | не более 7 мгО/дм3   |
| 12 | Карбонатная концентрация ионов               | ГОСТ 33045 п.6         | менее 0,003 мг/дм3 |                 |  | не более 3 мг/дм3    |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Криворотько Е.А.

ФИО лица оформившего протокол

*Иванова Т.А.*

Иванова Т.А.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Окончание протокола.